

#### DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br

#### RESPOSTA

PROCESSO Nº: 22.0.000001403-0 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 47/2022 ASSUNTO: Pedido de Esclarecimento

- 1. Vem ao exame deste Pregoeiro o pedido de esclarecimento formulado pela Empresa O & M Multivisão Comercial Eireli EPP, inscrita no CNPJ nº 10.638.290/0001-57, referente ao Pregão Eletrônico nº 47/2022, cujo objeto é a contratação por meio de REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e fornecimento de servidores de hiperconvergência, extensão de suporte e garantia e solução dedicada de backup constituídas por appliance, sistemas de gerencia e prestação de serviços técnicos especializados, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
- 1.1 Como o o pedido de esclarecimento envolvia questionamento técnico da contratação, foi remetido e-mail ao setor demandante pela elaboração do Termo de Referência para pronunciamento, o que foi feito conforme resposta exposta abaixo:

### 1. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Trata-se de pedido de encaminhado via e-mail no dia 01/12/2022, de modo que, estando a abertura do certame marcada para o dia 06/12/2022, e havendo previsão no Edital, subitem 24.5, entende-se o mesmo por próprio e tempestivo.

## 2 - QUESTIONAMENTO E RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

### Resposta ao questionamento 01:

### **Questionamento:**

Para proceder com a cotação referente ao NOBREAK 3 kVA do PREGÃO ELETRONICO 047/2022 | Processo 22.0000001403-0, itens 8 e 9, precisamos que seja informado a TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA.

### Resposta:

A tensão de entrada está descrita no Item 3.6.19: Deverá operar com tensão de entrada na faixa de 190v à 240v. Em relação a tensão de saída, o estado do Tocantins opera em 220V, sendo assim a tensão de saída a ser considerada é de 220V a 240V.

# **CONCLUSÃO**

Diante do exposto, conheço do pedido de esclarecimentos, momento em que se espera ter prestado a contento as informações apresentada pelo Setor Demandante.

Atenciosamente,

## Tadeu Joventino do Nascimento

# Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Tadeu Joventino do Nascimento**, **Pregoeiro (a)**, em 02/12/2022, às 09:31, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador **0713353** e o código CRC **AA4DE9B6**.

22.0.000001403-0 0713353v4