

Zimbra

cpl@defensoria.to.def.br

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

De : Nova Lima Departamento Técnico
<novalima.dt@gmail.com>

seg., 20 de mar. de 2023 12:13

Assunto : SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Para : cpl@defensoria.to.def.br

Prezados, bom dia!

Solicito por gentileza esclarecimento quanto ao Pregão eletrônico com especificações abaixo:

Número: 08/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia, para a execução de base para a acomodação de módulos adaptados tipo contêiner e serviços acessórios, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais nos ambientes internos e externos, para implantação dos Econúcleos da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS nos municípios de Novo Acordo e Taguatinga.

- No projeto contém especificação de 5cm de pedra britada que deverá ser colocada no entorno da edificação com um total de 269,22 m² para Novo Acordo e 147,45 m² para Taguatinga, conforme atestam as páginas Pranchas 01/01 de cada local. Não conseguimos localizar esse item na planilha orçamentária. Pode verificar, por gentileza?

- Item que dispõe sobre as bases de container prevê 1,47 metros cúbicos de concreto para Novo Acordo e 1,99 metros cúbicos para Taguatinga. Tendo em vista que temos a área de 93,71 metros quadrados de base para Novo Acordo e 131,72 metros quadrados para Taguatinga, a base da espessura teria menos 1,5cm de cobrimento de concreto. Por gentileza, vocês tem um projeto com essa especificação? Essa espessura não garantirá o cobrimento das armaduras necessárias a execução da base.

Obrigada desde já!

Atenciosamente,
Eng. Ana Carla Sena
